







SEZIONE X-X



SEZIONE Y1-Y1



SEZIONE Y2-Y2



CARATTERISTICHE MATERIALI DA UTILIZZARE E PRESCRIZIONI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO:

Classe C25/30 per fondazioni e strutture interrato
Classe di esposizione: XC2
Classe di lavorabilità: S4 - Slump 16-20 cm
Dimensione massima inerte: D = 16 mm
Rapporto massimo acqua/cemento: = 0.55

Classe C28/35 per soletta, cordoli e trav. di
Classe di esposizione: XC2
Classe di lavorabilità: S4 - Slump 16-20 cm
Dimensione massima inerte: D = 16 mm
Rapporto massimo acqua/cemento: = 0.55

ACCIAIO PER C.C.A.:

Barre ad aderenza migliorata tipo B450C (controllato in stabilimento)
con (f_{tk}/f_y)medio < 1.35 (f_{tk}/f_y)medio ≥ 1.15
Reti elettrosaldate aventi f_{tk} > 4400 Kg/cm² e f_{tk}/f_y < 1.10
Sovrapposizioni: dove non indicato min. 50 diametri
Copriferro: 5.0 cm all'asse della staffa

ACCIAIO PER CARPENTERIA:

Profilati laminati a caldo tipo S355 (exFe 510) - UNI EN 10025 protetti dalla corrosione
Giunzioni bullonate: viti classe 8.8, dadi classe 8 - UNI 3740 zincati elettroliticamente

Negli incroci dei cordoli le barre metalliche di armatura devono ancorarsi nel cordolo ortogonale per almeno 65 cm; inoltre lo squadro delle barre deve sempre abbracciare l'intero spessore del cordolo

N.B.: VERIFICARE ACCURATAMENTE LE MISURE IN CANTIERE

ARMATURA MURO DI TESTATA
SCALA 1:50

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

-PROVINCIA DI UDINE-

Committente:

COMUNE DI FAGAGNA

Lavoro:

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
DEL RIO TAMPOGNACCO

Fase:

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

INTERVENTO 2
SOPRAELEVAZIONE STRADA
ARMATURA MANUFATTI 1/4
ARMATURA MURO DI TESTATA

All. N:

3.6.4

Scala:

1:50

Progettazione:

D' ORLANDO E ASSOCIATI s.r.l.

ing. Paolo Gerussi

ing. Paolo Clemente

Collaboratori :

00	27-03-2012	Emissione	Chert	Gerussi
Revisione	Data	Motivazioni	Redatto	Verificato


Studio Tecnico D'ORLANDO E ASSOCIATI s.r.l.

Via Carducci, 62/A - 33100 Udine Tel. 0432 21883 Fax 0432 507304

e-mail: info@dorlandoeassociati.it



Materiale riservato di proprietà della D' Orlando e Associati s.r.l.
Vietata la divulgazione e/o riproduzione anche solo parziale



codice lavoro 2435	Nome file : Z:\Lavori\2435 - Tampognacco Fagagna\ESECUTIVO\Grafici\2435-ese-3.6.4-int.2-arm-banchettonei.dwg
-----------------------	---